



# ENTRENAMIENTO SEGURO CON

## CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

### Vol 28 - No 35 ACCIDENTE DE TECHO

#### DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Durante el curso de reemplazar el techo de un complejo de apartamento que estaba ocupado con inquilinos, los techeros comenzaron a poner chapopote caliente en el techo sin revisar si los apartamentos estaban ocupados en ese momento. Los inquilinos no recibieron ninguna advertencia de quedarse adentro debido a que se estaba poniendo chapopote caliente. Los techeros no informaron en ninguna ocasión ya sea al dueño de la propiedad o a los inquilinos acerca del proceso. Los techeros no pusieron barricadas protectoras a lo largo del lado del apartamento para prevenir que alguien pasara debajo del área donde se estaba vaciando chapopote caliente.

Un menor de edad que no estaba al tanto del peligro fue accidentalmente vaciado con chapopote caliente que descuidadamente había sido trapeado sobre la orilla. Como resultado el niño sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.

#### RECOMENDACIONES:

Cuidado excepcional debe ser tomado cuando se aplica asfalto caliente cerca de la orilla del techo. No solamente es sucio y puede chorrear, sino que usted crea más trabajo si lo limpia después y más importante puede resultar en un accidente si alguien está abajo. Los techeros necesitan revisar quien puede estar trabajando o quien puede estar parado debajo y advertir a trabajadores o a otros, tales como niños de edad escolar curiosos acerca de los peligros de techar con chapopote caliente. Siempre ponga las barricadas y aparatos apropiados de advertencia que son recomendados por OSHA y la Asociación Nacional de Contratistas de Techeros (National Roofing Contractors Association).



Publicación de **ESC Safety Consultants, Inc.** - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516

Visite nuestro sitio del website en [www.escsafety.com](http://www.escsafety.com) para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad

© 2021 - Todos los derechos están reservados. Esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.



# ENTRENAMIENTO SEGURO CON

CAJA de  
HERRAMIENTAS

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

## Vol 28 - No 35 ACCIDENTE DE TECHO

### DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Durante el curso de reemplazar el techo de un complejo de apartamento que estaba ocupado con inquilinos, los techeros comenzaron a poner chapopote caliente en el techo sin revisar si los apartamentos estaban ocupados en ese momento. Los inquilinos no recibieron ninguna advertencia de quedarse adentro debido a que se estaba poniendo chapopote caliente. Los techeros no informaron en ninguna ocasión ya sea al dueño de la propiedad o a los inquilinos acerca del proceso. Los techeros no pusieron barricadas protectoras a lo largo del lado del apartamento para prevenir que alguien pasara debajo del área donde se estaba vaciando chapopote caliente.

Un menor de edad que no estaba al tanto del peligro fue accidentalmente vaciado con chapopote caliente que descuidadamente había sido trapeado sobre la orilla. Como resultado el niño sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.

### RECOMENDACIONES:

Cuidado excepcional debe ser tomado cuando se aplica asfalto caliente cerca de la orilla del techo. No solamente es sucio y puede chorrear, sino que usted crea más trabajo si lo limpia después y más importante puede resultar en un accidente si alguien está abajo. Los techeros necesitan revisar quien puede estar trabajando o quien puede estar parado debajo y advertir a trabajadores o a otros, tales como niños de edad escolar curiosos acerca de los peligros de techar con chapopote caliente. Siempre ponga las barricadas y aparatos apropiados de advertencia que son recomendados por OSHA y la Asociación Nacional de Contratistas de Techeros (National Roofing Contractors Association).

